

## Wyłączenie silnika nr 2 o mocy 3,194 MW w Oddziale Pniówek

Zdarzenie	Ograniczenie produkcji energii elektrycznej
Typ zdarzenia	Awaryjne
Moc zainstalowana [MW]	14,304
Wielkość ubytku [MW]	3,194
Początek zdarzenia	2018-12-17 07:45
Koniec zdarzenia	2018-12-17 09:35