

Wyłączenie silnika nr 3 o mocy 3,916 MW w oddziale Pniówek

Zdarzenie Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia Awaryjne

Moc zainstalowana [MW] 14,304

Wielkość ubytku [MW] 3,916

Początek zdarzenia 07.02.2020 8:30

Koniec zdarzenia 07.02.2020 11:25