

Wyłączenie silnika nr 2 o mocy 4,000 MW w Oddział Moszczenica

Zdarzenie Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia Planowane

Moc zainstalowana [MW] 38,300

Wielkość ubytku [MW] 4,000

Początek zdarzenia 2018-07-25 09:05

Koniec zdarzenia 2018-07-25 11:30