

Wyłączenie silnika nr 1 o mocy 4,000 MW w Oddział Moszczenica

Zdarzenie Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia awaryjne

Moc zainstalowana [MW] 38,300

Wielkość ubytku [MW] 4,000

Początek zdarzenia 9:55 17-06-2018

Koniec zdarzenia 20:00 17-06-2018