

## Wyłączenie silnika nr 1 o mocy 4,000 MW w EC Zofiówka Oddział Moszczenica

Zdarzenie                      Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia                Planowe

Moc zainstalowana [MW] 38,300

Wielkość ubytku [MW]    4,000

Początek zdarzenia        18:02 20-11-2016

Koniec zdarzenia           13:06 21.11.2016