

Wyłączenie silnika nr 1 o mocy 4,000 MW w EC Zofiówka Oddział Moszczenica

Zdarzenie Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia Planowe

Moc zainstalowana [MW] 38,300

Wielkość ubytku [MW] 4,000

Początek zdarzenia 18:02 20-11-2016

Koniec zdarzenia 13:06 21.11.2016